

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم : ٤٣٠١١٤٠٥٧

التاريخ : ١٤/١٠/١٤٤٣هـ

المشفوعات : ....

الموضوع: بشأن معاملة توريد وتركيب كابلات غير مسلحة بالموقع العام لمشروع مجمع النويعمة التعليمي بنات

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة لخطاب سعادة مدير عام المشروعات الانشائية رقم ٤٣٠٠٩٧٦٦٧٢ بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٣هـ الوارد بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ والمبني على خطاب مدير عام الدراسات والتصاميم رقم ٤٣٠٠٩٧٦٦٧٢ بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ بشأن توريد وتركيب الكابلات غير مسلحة لمدرستين بمشروع انشاء مجمع النويعمة التعليمي للبنات بوادي الدواسر مقاولة شركة بناء الجزيرة للمقاولات وافادة سعادته أن الأصل هو تنفيذ الكابلات المسلحة في الموقع العام ويمكن تنفيذ الكوابل الغير مسلحة بالموقع العام في الأماكن الغير معرضة للضغوط الميكانيكية لذا:

عليكم الالتزام بتوريد وتركيب الكابلات مسلحة في الموقع العام للمدرستين الأخرتين كما أفدناكم سابقا في محضر الزيارة وخطابنا رقم ٤٣٠٠٩٥١٢٠٦ بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ وفيما يخص المدارس التي تم تمديد الكابلات غير مسلحة نأمل تزويدنا من المصنع المعتمد بأسعار الكابلات المسلحة طبقا لمواصفات وزارة التعليم (تسليح طبقتين مصمت) وأسعار الكابلات الغير مسلحة حتى يتسنى لنا اكمال الإجراءات النظامية.

ولكم تحياتي، ، ، ،

مدير إدارة شؤون المباني

م.فهد بن عايد آل مدرع